

フロン類ポンベの管理方法に関する 注意とお願い


フロン類のポンベは、日常の取扱いや管理が重要です。
管理が不十分なポンベは、フロン類の漏れの原因や高圧ガス保安法違反になりますので、下記事項を必ず実施してください。

①漏れ・ゆるみ・変形の確認

作業前にバルブ等からの漏れ・ゆるみ・変形等がないことを確認してください。

②常に刻印が読める状態に

日頃からポンベの汚れをこまめに落とし、検査期限等の刻印が判別できるようにしてください。



③充てんガス種の明記

回収するガス種を明記し、異なるガスを混入しないでください。

④適切な場所での保管

ポンベは40℃以下の場所に保管してください。

ご不明な点は **自動車再資源化協力機構** まで
03-5405-6155