

リチウムイオンバッテリー（LiB）引取依頼システムで電解液情報が確認できるようになりました

リチウムイオンバッテリー（以下「LiB」）の電解液は消防法の引火性液体（第四類の危険物）に該当し、保管量の上限が定められています。解体事業者の皆様におかれましては、LiB 以外の危険物も含め、適正な管理が必要です。LiB は不適切な保管により火災が発生する恐れがあるため、メーカーの取外マニュアルに基づいた取外しと適正な状態（直射日光、高温、多湿の場所を避け、風通しが良く、雨水・海水等で濡れない場所等）での保管をお願いします。LiB 引取依頼システムでは 1 個から引取が可能ですので、お早めに引取依頼登録をお願いします。

LiB 引取依頼システム内で、引取依頼登録された LiB の電解液量や、車種/型式ごとにバッテリーに含まれる電解液種別/電解液量が確認できます。危険物の適正管理にご活用ください。尚、対象は LiB 共同回収システムに加盟しているメーカーに限ります。

<LiB 引取依頼システム内での電解液情報の確認方法>

① 引取依頼登録された LiB の電解液量の確認方法

トップページ→引取依頼履歴（電解液保管量情報）

自動車再資源化協力機構 JARP
リチウムイオンバッテリー(LiB)引取依頼システム

引取予定一覧 (24件) | 引取保留一覧 (0件) | メーカー問合せ中一覧 (1件) | **引取依頼履歴 (電解液保管量情報)**

引取依頼履歴 (電解液保管量情報)

ステータス ☒ 保留中 ☒ 問合せ中 ☒ 引取予定 ☐ 引取済み ☐ 運搬完了 ☐ 最終処分済み ☐ その他 荷姿管理番号 荷姿管理番号

ブランド すべて 車種 すべて 車台番号 車台番号 バッテリーID バッテリーID

①電解液保管量情報の詳細
危険物の指定数量の倍数の和：0.13倍

クリックすると詳細が確認できます。(指定数量の倍数計算について説明資料あり)

指定数量の倍数計算について
危険物の指定数量の倍数の和：0.13倍

電解液種別	指定数量	危険等級	該当LiB保管個数	電解液保管量合計	指定数量の倍数
第四類引火性液体 第一石油類（非水溶性）	200L	II	0個	0L	0倍
第四類引火性液体 第一石油類（水溶性）	400L	II	0個	0L	0倍
第四類引火性液体 第二石油類（非水溶性）	1,000L	III	25個	128.3L	0.128倍
第四類引火性液体 第二石油類（水溶性）	2,000L	III	0個	0L	0倍
第四類引火性液体 第三石油類（非水溶性）	2,000L	III	0個	0L	0倍
第四類引火性液体 第三石油類（水溶性）	4,000L	III	0個	0L	0倍

(ご注意) LiB引取依頼システムへ登録されたLiBをもとに倍数を計算しています。未登録LiBの電解液量は含まれておりません。

引取依頼登録された LiB の
電解液量が確認できます

② バッテリーに含まれる電解液種別/電解液量の確認方法

トップページ→バッテリー情報

自動車再資源化協力機構 JARP
リチウムイオンバッテリー(LiB)引取依頼システム

バッテリー情報

ブランド AAA 車種 C 型式 すべて クリア 検索

ブランド名	車種名	型式	電池仕様等	電解液量	電解液種別	取外しマニュアル	画像
AAA	C	C1		10.0L	第四類引火性液体 第二石油類（非水溶性）		

メーカー/車種/型式ごとに
バッテリーに含まれる電解液種別や
電解液量が確認できます